

Зарегистрирована

ОГРН по Иркутскому району

(Наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа МЧС России - органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора)

2018 г.

Регистрационный № 25 212 829-00055-0051

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Усть-Кудинский детский сад»

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1033802454993

Идентификационный номер налогоплательщика 3827012230

Место нахождения объекта защиты Иркутская область, Иркутский район, д.Усть-Куда, линия – 2-я

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты 664000, Иркутская область, Иркутский район, д.Усть-Куда, линия – 2-я
тел. 8 (3952) 495-005

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	<p><u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u></p> <p>В соответствии со ст.6 п.3 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в здании МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» выполняются обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документов по пожарной безопасности – расчет пожарного риска не требуется.</p> <p>МОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» построен из блоков - одноэтажное здание в 1985 году.</p>

II.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p> <p>1. МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» по типовому проекту, адрес Иркутская область, Иркутский район, дер. Усть-Куда, линия-2-я построен из блоков. Строение общей площадью 385,4м². Территория образовательного учреждения огорожена по периметру деревянным забором высотой 1,5м. Забор по периметру детского сада имеет одни ворота и две калитки. Ворота предусматривают подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания общеобразовательного учреждения.</p> <p>2. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц не проводилась.</p>
III.	<p align="center"><u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты</u></p> <p>1. МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» предназначен для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам в соответствии с лицензией № 054848 от 13.03.2009г.</p> <p>2. Руководствуясь ст.4 п.4. Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для здания МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» применительно выполнение требований нормативных документов, действующих на период законченного строительства объекта, что, в свою очередь, не противоречит требованиям Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» (с изменениями, принятыми 1 октября 2009г.), Правилам пожарной безопасности ППБ 01-03 и другим нормативным документам, регламентирующим требования пожарной безопасности.</p> <p>3. В МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, а также распорядительным документам установлен противопожарный режим, соответствующий пожарной опасности на объекте (ППБ 01-03, п.6, 15 ; СП 12.13130.2009 гл.5, 6).</p> <p>4. На каждом из входов в коридоры вывешены планы (схемы) эвакуации при возникновении пожара или других чрезвычайных ситуациях, а также в дополнение к планам разработаны инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которым не менее двух раз в год проводятся объектовые тренировки с эвакуацией воспитанников и сотрудников детского сада из здания дошкольного учреждения (ППБ 01-03 п.16, СП 1.13130.09 гл.3).</p> <p>5. Двери (люковые выходы), ведущие на крышу здания содержатся закрытыми, ключи находятся на вахте. (ППБ 01-03, п.44).</p> <p>6. МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» оснащен ОПС. Техническое обслуживание ОПС осуществляет ООО ПКП «Гефест СП». Здание школы оборудовано системой голосового оповещения о пожаре, оповещатели (громкоговорители) применяются без регулятора громкости (ППБ 01-03, п.98, 104; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.83 пп.7, ст.84 пп.1, ст.91, ст.103, СП 1.13130.09 гл.4).</p> <p>7. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов на улицу обеспечивают людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. На путях эвакуации имеются световые указатели, а также эвакуационные знаки пожарной безопасности (ППБ 01-03, п. 51, 52; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.53, 89, СП 1.13130.09 гл.5).</p> <p>8. МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» обеспечен первичными средствами пожаротушения (применяемые огнетушители ОУ-03, ОП-4(з), ОП-5(з)) в соответствии с приложением №3 к ППБ 01-03 (ППБ 01-03 п.108; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.105, СП 9.13130.09 гл.4).</p> <p>9. МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» обеспечен первичными средствами индивидуальной защиты: противогазы ГП-5 2 штуки (№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.123).</p> <p>10. На фасаде здания детского сада, а также по направлению движения к водоему, установлены указатели (на них четко нанесены цифры, указывающие расстояние до</p>

- пожарного водоема (ППБ 01-03 п.90; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.62, СП 8.13130.09 гл.9)
11. Подъезды к зданию для проезда пожарной техники предусматривают подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания общеобразовательного учреждения. (№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.69, ППБ 01-03, п. 23)
12. При приеме сотрудников на работу, а также 1 раз в год в начале учебного года производятся вводный и повторный (соответственно) инструктажи о мерах пожарной безопасности с записью в специальном журнале, кроме того повторный инструктаж так же проводится перед проведением плановых объектовых тренировок по противопожарной тематике, в срок не более 2 недель до тренировки (ППБ 01-03 п.7).
14. Перед проведением мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, новогодние торжества, представления) в здании дошкольного учреждения перед началом этих мероприятий производится осмотр помещения на предмет его готовности в противопожарном отношении. На время проведения мероприятия с массовым пребыванием людей организуется дежурство ответственных лиц (ППБ 01-03 п.19, 50).
15. Регулярно 1 раз в 3 года обслуживающая организация ООО «Энергия М» производит проверку защитного заземления и сопротивления изоляции проводов и кабелей с составлением отчета о профилактических испытаниях электрооборудования (ППБ 01-03 п.60, ПТЭЭП п.2.12.17, №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.82).
16. Проведено обучение и проверка знаний пожарно-технического минимума руководителей и специалистов в 2008 году – 1 человек, протокол № 60 от 20.11.2008г. (ППБ 01-03 п.15).

Настоящую декларацию разработал
Заведующая МДОУ ИРМО
Пенто Н.И.



«29» мая 2010 г.

